

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент за строителните продукти)

Пожарозащитен фланец за кабели Hilti CFS-RCC

№ Hilti CFS-RCC

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Hilti CFS-RCC

2. Предвидена употреба/употреби:

Пожарозащитен и уплътняващ продукт за уплътнения на прониквания, вижте ETA-20/0990 (28.12.2020 г.)

Кабелни прониквания	Кабели, кабелни снопове, кабелни скари, канали
Точки на проникване на тръби	Запалими и незапалими тръби
Смесени прониквания	Кабели, кабелни скари, пластмасови тръби, метални тръби и композитни тръби

3. Производител:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Княжество Лихтенщайн

4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 350454-00-1104

Европейска техническа оценка:

ETA-20/0990 (28.12.2020)

Орган за техническа оценка:

OIB

Нотифициран орган/органи:

MPA-Braunschweig, № 0761

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Декларирани експлоатационни показатели	Съгласувана техническа спецификация/метод на проверка
Реакция на огън	Клас E	EN 13501-1
Огнеустойчивост	Вж. ETA-20/0990 (28.12.2020 г.)	EN 13501-2
Въздухопропускливост		EN 1026
Звукоизолация от въздушен шум		EN ISO 717-1, EN ISO 10140
Термодинамични параметри		EN 12667
Дълготрайност и експлоатационна годност	Тип Z ₂	EAD 350454-00-1104

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. Подписано за и от името на производителя от:

Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation