

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент за строителните продукти)

Hilti Пожарозащитно покритие CFS-CT

No. Hilti CFS-CT D

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Hilti Пожарозащитно покритие CFS-CT – двупанелна система

2. Предвидена употреба/употреби:

Пожарозащитни и уплътняващи продукти – уплътнения на прониквания „Пожарозащитно двупанелно уплътнение Hilti“, вж. ETA-11/0429 (22.09.2021 г.)

Кабелни прониквания	Кабели, кабелни снопове, канали
Точки на проникване на тръби	Пластмасови тръби, метални тръби
Смесени прониквания	Кабели, кабелни скари, пластмасови тръби, метални тръби и композитни тръби

3. Производител:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Княжество Лихтенщайн

4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 350454-00-1104 “Пожарозащитни и уплътняващи продукти – Уплътнения на прониквания”

Европейска техническа оценка:

ETA-11/0429 (22.09.2021)

Орган за техническа оценка:

Rise Research Institute of Sweden AB

Нотифициран орган/органи:

MPA Braunschweig, Nr. 0761

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Декларирани експлоатационни показатели	Съгласувана техническа спецификация/метод на проверка
Реакция на огън	Клас D-s2, d0	EN 13501-1
Огнеустойчивост		EN 13501-2
Въздухопропускливост		EN 1026
Водопропускливост		EAD 350454-00-1104
Отделяне на опасни вещества		EAD 350454-00-1104 и prEN 16516
Механично съпротивление и стабилност		EOTA TR001
Съпротивление спрямо удар и движение	вж. ETA-11/0429 (22.09.2021 г.)	
Залепване		
Звукоизолация от въздушен шум		EN ISO 140-1, EN ISO 20140-3, EN ISO 20140-10. Резултатите от изпитванията се изразяват в съответствие с EN ISO 717-1.
Термодинамични параметри		EN 12667
Издръжливост	Тип: Y ₂	350454-00-1104

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. Подписано за и от името на производителя от:

Nicolas Heindryckx
Global Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation