

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент за строителните продукти)

## Пожарозащитна втулка CFS-SL GA на Хилти No. Hilti CFS-SL GA

- Уникален идентификационен код на типа продукт: Пожарозащитна втулка CFS-SL GA на Hilti
- Предвидена употреба/употреби:  
Пожарозащитен и уплътняващ продукт за уплътнения на прониквания, вижте ETA-20/1234 (19.02.2024 г.)

Прониквания на кабели и кабелни канали	Кабели, кабелни снопове, кабелни канали и снопове от кабелни канали
--	---

- Производител: Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein
- Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт: : Система 1
- Европейски документ за оценяване: EAD 350454-00-1104  
“Пожарозащитни и уплътняващи продукти – уплътнения на прониквания”  
Европейска техническа оценка: ETA-20/1234 (19.02.2024)  
Орган за техническа оценка: ETA-Danmark A/S  
Нотифициран орган/органи: MPA-Braunschweig, № 0761

### 6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Декларирани експлоатационни показатели	Съгласувана техническа спецификация/метод на проверка	
Реакция на огън	Клас E	EN 13501-1	
Огнеустойчивост	вж. ETA-20/1234, (19.02.2024)	EN 13501-2	
Въздухопропускливост		EN 1026	
Водопропускливост		Без оценка на експлоатационните показатели	
Съдържание, емисии и/или отделяне на опасни вещества		EN 16516	
Механично съпротивление и стабилност		Без оценка на експлоатационните показатели (NPA)	
Устойчивост на механично въздействие/движение		Без оценка на експлоатационните показатели (NPA)	
Залепване		Без оценка на експлоатационните показатели (NPA)	
Термодинамични параметри		Без оценка на експлоатационните показатели (NPA)	
Дълготрайност и експлоатационна годност		Тип: Z <sub>2</sub>	350454-00-1104
Звукоизолация от въздушен шум			Без оценка на експлоатационните показатели
Пропускливост на водни пари		Без оценка на експлоатационните показатели	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. Подписано за и от името на производителя от:

Markus Schneider  
Head of BU Code, Approval & Regulation  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation

Luca Sironi  
Head of Marketing  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation